

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

Trennwand Bau Dessau GmbH
Am Eichengarten 25
06842 Dessau-Roßlau
Deutschland

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

WC-Trennwandanlage Typ TAP 28 Glas
WC-cubicle facility type TAP 28 Glas



Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M25/15
DIN EN 1023-1:1996-05, DIN EN 1023-2:2001-01,
DIN EN 1023-3:2001-01

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13110607
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3517 2938
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4133/11

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2016-02-05
bis / *until* 2021-02-04



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-02-05

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigelegt werden.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.

Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.

Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.

The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation.

Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 329 13110607

Typbezeichnung:	WC-Trennwandanlage Typ TAP 28 Glas für Trocken- und Nassräume
Beschreibung:	<p>WC-Trennwände aus beidseitigen Aluminiumblechen mit Polyester-Epoxidharz – Pulverbeschichtung und PU-Schaum-Füllung mit umlaufendem Kunststoffprofil. Aluminiumrahmen. Für den Sanitärbereich geeignet.</p> <p>Konstruktion: Front-, Seiten- und Trennwände aus insgesamt 28 mm starken Konstruktionen aus beidseitigen Aluminiumblechen (Blechdicke: 1 mm) mit einer Polyester-Epoxidharz-Pulverbeschichtung (Lackschichtendicke: ca. 60 µm) und einer PU-Schaum-Füllung mit umlaufend, abschließendem Kunststoffprofil. Die Pulverbeschichtung hat eine glatte Oberfläche; alternativ: strukturiert oder Anti-Graffiti. Der Wand- und der Bodenanschluss erfolgen mit einem Leichtmetall-U-Profil, das zum Ausgleich von Bautoleranzen geeignet ist. Leichtmetall-U-Profile schließen das obere Ende der Front-, Seiten- und Trennwände ab. Zur Stabilisierung ist ein rechteckiges Vierkant-Leichtmetallprofil über die gesamte Länge der Frontwand montiert.</p> <p>Die ca. 60 cm breiten Türen bestehen aus Verbundglas gemäß DIN EN ISO 12543-3 mit innen liegender farbiger Folie. Aufbau: ESG Lacobel T 4 mm / 1,52 mm Folie (Trosifol BRG 20) / ESG Lacobel T4mm).</p> <p>Die Türen sind mit einem Aufsatzschloss aus massivem Aluminium, beidseitig mit feststehendem Knauf, versehen. Verriegelungseinsatz mit flachem Riegel aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, schwarz, mit Frei / Besetzt Anzeige inklusive Notentriegelung. 2 aufgeschraubte Pendeltürbeschlägen aus massivem Edelstahl.</p> <p>Kabinenhöhe 2000 mm, bodentief, Türabmessungen 600 mm (B) x 1980 mm (H), Kabinenbreite 928 mm, Kabinentiefe 1400 mm.</p>
Prüfunterlagen:	Prüfmuster, Konstruktionszeichnungen, Technische Daten – Ausschreibungstext Technische Daten – Ausschreibungstext



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2016-02-05